



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
– PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
– NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/W/0889/01/2007

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Rury homogeniczne oraz wielowarstwowe, kształtki i złączki**

Zawierający / containing: polipropylen Borealis PP-RCT RA 7050, Borealis RA 130 E, włókno szklane (Glasfaser)

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia, ciepłej wody użytkowej, ścieków oraz instalacjach centralnego ogrzewania

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przed oddaniem do użytku należy przepłukać wodą w ilości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Wytwórca / producer:

BANNINGER KUNSTSTOFF - PRODUKTE GmbH
D-35447 Reiskirchen
Banningerstrasse 1, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

BANNINGER REISKIRCHEN POLSKA Sp. z o.o.
01-248 Warszawa
ul. Jana Kazimierza 1/29




Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2013-01-16 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2013-01-16
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 16 stycznia 2008

The date of issue of the certificate: 16th January 2008

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej


Dr Janusz Świątczak

proj. T. Podsiady